

## EKVIVALENTNI POKAZATELJ POUZDANOSTI – NAČIN IZRAČUNAVANJA EQUIVALENT RELIABILITY INDICATOR – METHOD OF CALCULATION

Miroslav BAČLIĆ\*, Elektroprivreda Srbije d.o.o, Beograd, Distributivno područje Novi Sad,  
Miroslav RADOSAVLJEV, Elektroprivreda Srbije d.o.o, Beograd, Distributivno područje Novi Sad

### KRATAK SADRŽAJ

Sistematsko praćenje prekida napajanja potrošača i analiza pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije, omogućava kvalitetniji pristup prilikom planiranja održavanja i razvoja upravljanja distributivnom mrežom. Uobičajeni pokazateli neprekidnosti isporuke električne energije: SAIFI, SAIDI, CAIDI I ENS se standardno prate, i njihovim praćenjem se mogu izvesti neki zahljučci što se tiče najugroženijih elemenata, objekata ili delova sistema.

Deo ovih pokazatela se odnosi na pokazatelje zasnovane na broju korisnika bez napajanja, a deo na njihovu veličinu.

U zavisnosti od analiza koje pravimo i za koje potrebe, bilo bi poželjno imati jedan jedinstven pokazatelj pouzdanosti na osnovu kojeg bi napravili rang listu prioriteta.

Izračunavanje jedinstvenog pokazatela pouzdanosti je tema kojom se bavi rad i koje obrasce primeniti u zavisnosti od potreba. U radu će biti prikazan poraćun ekvivalentnog pokazatela pouzdanosti za jedno distributivno područje.

Na osnovu predloženih metoda, na obrađivačima je da u skladu sa potrebama izaberu najpogodniji metod.

Analizom ekvivalentnog pokazatela pouzdanosti se utvrđuju rang liste sa najkritičnjim elementima u distributivnoj mreži, a nakon toga se formiraju i planovi za njihovo pojačano održavanje, zamenu ili rekonstrukciju.

**Ključne reči:** kvalitet isporuke, pokazateli pouzdanosti, poređenje, ekvivalentni pokazatelj, rang lista

### ABSTRACT

Systematic monitoring of power interrupts and reliability indicator analyses, enabled better coordination between maintenance, managing and future expansion of managing utility network.

Conventionally reliability indicators for delivered electrical energy SAIFI, SAIDI, CAIDI and ENS are standard monitored, and as a result of analyzing we can make some conclusions about reliability of some part, type of solutions etc.

Some of those indicators are based on a numbers of customer without power, and others on their consumption. It will be very useful if we had one unique reliability indicator for making a rating list of priority for some kind of action (regular maintenance, enforced maintenance, substitution and investment).

The calculation of the equivalent reliability indicator is the subject of this paper. It also contains suggested formulas depending of our needs. It will be also shown the calculation of equivalent indicators for one distributive area.

Every utility company made her own choice for a method based on their needs.

Analyzing outage reports, we can determine the most critical parts in a utility network, and then we forming a list of elements for regular maintenance, enforced maintenance, substitution and investment in new capacity.

**Key words:** Quality of delivered electrical energy, reliability indicators, comparing, equivalent indicator, rating list

Miroslav Bačlić, Elektroprivreda Srbije d.o.o, Beograd, Distributivno područje Novi Sad, Bul. Oslobođenja 100, Novi Sad,  
Miroslav Radosavljev, Elektroprivreda Srbije d.o.o, Beograd, Distributivno područje Novi Sad, Bul. Oslobođenja 100, Novi Sad

\*EPS Distribucija, Masarikova 1-3, Beograd, Distributivno područje Novi Sad, miroslav.baclic@ods.rs

## UVOD

Praćenje pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije omogućilo je preuzimanje mera radi poboljšanja održavanja i upravljanja distributivnom mrežom na distributivnom području Novi Sad. To je dovelo do poboljšanja svih pokazatelja i povećanja zadovoljstva korisnika distributivnog sistema.

Potreba da se definiše jedistven kriterijum na osnovu kojeg bi bilo moguće odrediti rang listu objekata (elemenata) na kojima treba intervenisati u smislu povećanja nihove pouzdanosti izradio je potrebu za određivawe jedinstvenog kriterijuma, odnosno rang liste prioriteta za intervenciju.

U prvom delu ovog rada dat je prikaz postojećih pokazatelja pouzdanosti koji se koriste na DP Novi Sad za određivanje kvaliteta isporuke električne energije.

Drugi deo rada daje predloge obrasca za proračun ekvivalentnog pokazatelja pouzdanosti.

U trećem delu rada je praktično prikazan rezultat pojedinačnih obrazaca na realnoj mreži DP Novi Sad.

Poređenje delova sistema na osnovu pokazatelja bi trebalo sprovesti na osnovu jednog jedinstvenog pokazatelja kako bi se na osnovu njega mogli izvesti zaključci i preduzeti naredni koraci.

## POKAZATELJI POUZDANOSTI KOJI SE PRATE

Praćenje pokazatelja pouzdanosti se vrši na osnovu evidentiranih i obrađenih prekida u isporuci EE. Svi prekidi su evidentirani u jedinstvenoj formi u vidu jednog zapisa u tabeli prekida. Evidentiraju se i prekidi koji sadrže etape. Za svaki prekid postoji određeni skup informacija koje opisuju prekid. Pokazatelji koji se prate na DP Novi Sad su: SAIDI, SAIFI, CAIDI i ENS. Uz ove pokazatelje jako je bitan i broj prekida. Iako je broj prekida posredno uključen u SAIFI, mora se posmatrati i odvojeno jer se tako ima uvid u realan broj prekida. Broj prekida - BP sam za sebe jeste pokazatelj, ali moramo imati u vidu i da su izvodi različite dužine, pa je potrebno i to uvažiti kroz broj prekida po km – BP/km. Obrasci koji se koriste u proračunu su prikazani sledećim formulama:

$$SAFI = \sum_i \frac{N_i}{N} \quad (1)$$

$$SAIDI = \sum_i \frac{D_i * N_i}{N} \quad (2)$$

$$CAIDI = \frac{SAIDI}{SAIFI} \quad (3)$$

$$ENS = S_i \cdot t / 60 \quad (4)$$

$$BPD = BP / l \quad (5)$$

Ove pokazatelje računamo na osnovu ulaznih podataka i prikazujemo u jedinicama koje oni iskazuju. To je sve opravdano ukoliko se radi o pojedinačnom elementu. Cilj naših analiza je poređenje pokazatelja za pojedine ogranke, područja, objekte, elemente i slično. U tom smislu kod računanja SAIDI i SAIFI ukupan broj korisnika koji se pojavljuje u imeniocu formule mora biti jedinstven za sve elemente koji se analiziraju - porede. Na taj način sprečavamo situaciju da zbog specifičnosti dela mreže (broja korisnika nekog dela sistema) njegovi pokazatelji budu ekstremno veliki ili mali. Potrebno je iz istog razloga pokazatelje iskazivati u relativnim jedinicima, jer tako možemo davati prednost pojedinim pokazateljima u odnosu na druge u zavisnosti od potrebe analize.

TABELA 1 – 10 OBJEKATA SA NAJGORIM POKAZATELJIMA

|    | TS                       | IZVOD                | broj korisnika | broj prekida | SAIDI* | SAIFI*   | SAIDI | SAIFI |
|----|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------|-------|-------|
| 1  | TS 110/20 kV Debeljača   | Opovo                | 4645           | 5            | 6.41   | 0.008901 | 1297  | 1.80  |
| 2  | TS 110/20 kV Novi Sad 5  | Piva                 | 2594           | 12           | 4.92   | 0.00524  | 1782  | 1.90  |
| 3  | TS 110/20 kV Novi Sad 5  | Ibar                 | 2483           | 18           | 3.97   | 0.009632 | 1502  | 3.64  |
| 4  | TS 110/35 kV Zrenjanin 1 | Perlez - rek. - 700P | 3091           | 8            | 3.91   | 0.006733 | 1188  | 2.05  |
| 6  | TS 110/20 kV Kanjiža     | Male Pijace          | 782            | 13           | 3.48   | 0.006675 | 4186  | 8.02  |
| 7  | TS 35/10 kV B. Petrovac  | Kulpin               | 2093           | 5            | 3.44   | 0.008572 | 1545  | 3.85  |
| 8  | TS 35/20 kV Beočin       | Susek                | 3170           | 5            | 3.25   | 0.005062 | 962   | 1.50  |
| 8  | TS 110/20 kV Kanjiža     | Martonoš             | 1639           | 6            | 3.90   | 0.003495 | 2238  | 2.00  |
| 9  | TS 110/20 kV Novi Sad 5  | Oblačića Rada        | 1597           | 4            | 3.04   | 0.009524 | 1790  | 5.60  |
| 10 | TS 110/20 kV Žabalj      | T1                   | 12468          | 13           | 2.98   | 0.038936 | 224   | 2.93  |

U tabeli 1 je prikazana rang lista 10 izvoda sa najvećim SAIDI na teritoriji DP Novi Sad. U kolonama SAIDI\* i SAIFI\* su rezultati gde je za ukupan broj korisnika u formulama (1) i (2) uzet broj korisnika na DP Novi Sad. U kolonama SAIDI i SAIFI je za ukupan broj korisnika uzet podatak iz kolone „broj korisnika“. Ukoliko bi se računali SAIDI i SAIFI sa ukupnim brojem korisnika samog izvoda, dolazi do ekstremnih vrednosti u slučajevima kada imamo ispad malog broja korisnika u dužem vremenskom periodu. Takvi slučajevi su retki i javljaju se samo kada su ti korisnici male važnosti. Računanje u odnosu na ukupan broj korisnika na DP je prava mera poredjenja delova mreže.

#### ODREĐIVANJE EKVIVALENTNOG POKAZATELJA POUZDANOSTI „EPP“

Osnovni razlog za izračunavanje pokazatelja pouzdanosti je poređenje različitih distributivnih preduzeća, njihovo rangiranje, ocenjivanje i sl. Za takva poređenja su dovoljni osnovni pokazatelji pouzdanosti SAIDI, SAIFI i sl. Pri tome treba imati u vidu da treba porediti mreže koje su slične po strukturi (nadzemne i podzemne) i tipu područja koje napajaju (gradske, prigradske, seoske i sl.).

Veći problem nastaje kada treba porediti delove jednog DEES na osnovu pouzdanosti. Izbor parametara na osnovu kojih treba vršiti poređenje je od velike važnosti.

Parametri SAIDI i SAIFI se zasnivaju na broju korisnika bez napajanja i kod njih su svi korisnici identični. Isto se tretira i jedno domaćinstvo i veliki industrijski korisnik. Za distributivni sistem je od veće važnosti industrijski korisnik tako da prilikom poređenja treba i to imati u vidu. Parametar pouzdanosti koji se ne bazira na broju korisnika je ENS. On prikazuje energiju kaja nije isporučena korisnicima na tom delu – izodu.

Kako prilikom ocenjivanja - poređenja pouzdanosti delova mreže – izvoda i njihovim rangiranjem uvažiti i broj korisnika bez napajanja i njihovu veličinu pokušaćemo da rešimo uvođenjem ekvivalentnog pokazatelja pouzdanosti – EPP.

$$EPP(f) = \frac{\sum \text{koeficijenata pouzdanosti}}{n} \quad (6)$$

Koeficijenti pouzdanosti su normalizovani i računaju se po obrascima:

$$SAIFI^{rj}(f) = \frac{SAIFI(f)}{SAIFI(uk)} \quad (7)$$

$$SAIDI^{rj}(f) = \frac{SAIDI(f)}{SAIDI(uk)} \quad (8)$$

$$ENS(f) = \frac{ENS(f)}{ENS(uk)} \quad (9)$$

$$BP^{rj}(f) = \frac{BP(f)}{BP(uk)} \quad (10)$$

$$BPD^{rj}(f) = \frac{BPD(f)}{BPD(uk)} \quad (11)$$

gde su:

$EPP^{rj}(f)$  - Ekvivalentni Pokazatelj Pouzdanosti za izvod (komponentu) ( $f$ )

$SAIFI^{rj}(f)$  - relativna vrednost SAIFI za izvod ( $f$ )

$SAIDI^{rj}(f)$  - relativna vrednost SAIDI za izvod ( $f$ )

$ENS^{rj}(f)$  - relativna vrednost ENS za izvod ( $f$ )

$BP^{rj}(f)$  - relativna vrednost broja prekida ( $f$ ).

$BPD^{rj}(f)$ - relativna vrednost broja prekida po dužini ( $f$ ).

Relativne vrednosti su u ovom slučaju uzete iz razloga međusobnog poređenja različitih izvoda, odnosno da bi se videlo učešće izvoda u celokupnom distributivnom području. Ako se ne bi uzele relativne vrednosti taba bi SAIDI i SAIFI veoma različiti od izvoda do izvoda i ne bi se stekla prava slika o pouzdanosti konkretnog izvoda. Njihove prirodne vrednosti su različite, tako da njihovo sabiranje ne bi imalo smisla.

Brojilac obrasca možemo podeliti na više činilaca u zavisnosti od tipa pokazatelia koji predstavljaju. Tako grupisane predstavljaće grupe koje možemo koeficentima favarizovati malnje ili više u zavisnosti od potreba. Tako izmenjen izraz (5) glasi:

$$EPP(f) = \frac{\sum_1^n w_i \cdot GP}{n} \quad (12)$$

gde je:

$GP$  – grupa pokazatela koji se baziraju na istom principu.

$w_i$  - težinski faktori koji daju veću ili manju težinu jednom od pokazatela i zadovljavaju  $\sum w_i = 1$

Ako prethodnu formulu napišemo u razvijenom obliku ona glasi:

$$EPP(f) = \frac{w_1 \cdot GP_1 + w_2 \cdot GP_2 + w_3 \cdot GP_3 + w_4 \cdot GP_4}{4} = \frac{w_1 \cdot (k_1 \cdot SAIFI(f) + k_2 \cdot SAIDI(f)) + w_2 \cdot ENS(f) + w_3 \cdot BP(f) + w_4 \cdot BPD(f)}{4} \quad (13)$$

Koeficijenti  $k_1$  i  $k_2$  služe za promenu odnosa pokazatela za grupu 1. Menjanjem tog odnosa postižemo fino podešavanje kriterijuma izbora. Suma koeficijenata mora biti jednaka jedinici,  $\sum k_i = 1$ .

Neki od kriterijuma – pokazatela se mogu i izostaviti iz formule, ali ipak ostaje uslov da je suma težinskih faktora jednaka jedinici.

U zavisnosti od potrebnih analiza možemo menjati koeficijente. Ako se radi analiza rezultata sa ciljem otkrivanja najugroženijih izvoda sa brojem kvarova, tada treba koeficijente koji se odnose na broj kvarova favorizovati (SAIFI , BP i BPD), a s duge strane koeficijente o dužini prekida i neisporučenoj energiji potisnuti (SAIDI i ENS).

U sledećoj tabeli prikazujemo predložene koeficijente za različite tipove analize.

TABELA 2 – TEŽINSKI FAKTORI ZA ODREĐIVANJE EPP

|    | Analiza                        | $w_1$ | $k_1$ | $k_2$ | $w_2$ | $w_3$ | $w_4$ |
|----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Godišnji izveštaj              | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0     | 0     |
| 2. | Broj prekida i prorade zaštite | 0.5   | 1     | 0     | 0     | 0.25  | 0.25  |
| 3. | Dužina trajanja prekida        | 0.5   | 0     | 1     | 0.5   | 0     | 0     |
| 4. | Veličina ispalog područja      | 0.2   | 0.5   | 0.5   | 0.7   | 0.1   | 0     |
| 5. | Svi faktori                    | 0,25  | 0,5   | 0,5   | 0,25  | 0,25  | 0,25  |

Vrednosti u prethodnoj tabeli su uzete na osnovu iskustva. Mogu se menjati u zavisnosti od potreba analiza. Ovakav tip analize se mora sprovoditi posebno za objekte tipa TS ili RP i posebno za izvode, jer ih jednostavno ne karakteriše isti skup osobina.

Prethodna tabela se može dopuniti i dodavanjem novih kriterijuma kao na primer broj zančajnih korisnika koji je ostao bez napajanja i sl. Ovaj podatak nije pouzdan iz razloga razlilčitih tumačenja zakonskih i podzakonskih akata i samih odnosa distributera i korisnika. Iz tog razloga ovde nije taj pokazatelj uzet u obzir.

Imenilac obrasca 13 treba da sadrži broj težinskih faktora koji su različiti od nule. U narednom poglavlju ćemo za ilustraciju uzimati da je pri svim proračunima on jednak 4 da bi mogli porebiti rezultate.

## REZULTAT ANALIZE PRIMENE OBRASCA ZA PRORAČUN EPP

U ovom poglavlju ćemo prikazati rezultate analize u skladu sa tabelom broj 2. Da bi prikazali rezultate analize ukratko ćemo u tabeli 3 prikazati karakteristike mreže DP Novi Sad.

\*EPS Distribucija, Masařikova 1-3, Beograd, Distributivno područje Novi Sad, miroslav.baclic@ods.rs

TABELA 3 – KARAKTERISTIKE MREŽE DP NOVI SAD

| Tip objekta | TS / RP | Transformatori | Izvodi | Dužina mreže | Objekti sa prekidom |
|-------------|---------|----------------|--------|--------------|---------------------|
| broj        | 133     | 148            | 1296   | 12092        | 703                 |

Prikazani rezultati u sledećoj tabeli su realni pokazatelji stanja mreže za 2019 godinu.

U kolonama su prikazani rezultati proračuna za svaku od formula – analiza iz tabele 2. U prve dve kolone se nalaze podaci o napojnoj TS i nazivu izvoda – polja. Ovde su transformatorska polja tretirana kao i svaki od izvoda sa svojim brojem prekida i pokazateljima. Analiza je rađena na osnovu podataka o prekidima za 2019. godinu tako što se za mesto prekida uzima mesto prekida – reklozera koji je eliminisao kvar. Kvarovi koji za posledicu imaju isključenje prekidača transformatora nisu se ubrajali u kvarove na izvodima koje napaja taj transformator.

Za primer je uzeto prvih 40 objekata sa spiska radi ilustracije. Sortirani su po analizi za godišnji izveštaj. Rezultati proračuna za ostale tipove analiza su prikazani u odgovarajućim kolonama.

Za svaku analizu je prikazan i redni broj – RANG nakon sortiranja od najlošijeg ka najboljem.

Ono što se može uočiti pregledom ovih rednih brojeva objekata po analizama je da se većina objekata nalazi na svih 5 lista u prvih 40 koliko je ovde prikazano. Posmatrati samo 40 najgorih je malo s obzirom da je to manje od 3% ukupnog broja objekata na DP Novi Sad, ovde je to učinjeno radi prezentacije. Ukoliko se pogleda tabela za prvih 100 objekata, gotovo 95% njih se nalazi na svih 5 lista.

Ako malo bolje pogledamo rezultate, odnosno redne brojeve možemo uočiti da su rezultati za analize pod rednim brojem 1, 3, 4 i 5 slične. Veća odstupanja su kod analize broj 2. To je iz razloga jer se analiza broj 2 zasniva na potpunom uticaju broja prekida dok njihovu dužinu potpuno zanemaruje.

TABELA 4 – REZULTATI PRORAČUNA EPP

| TS                    | IZVOD                | METODA |       |      |       |      |       |      |       |      |       |
|-----------------------|----------------------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
|                       |                      | 1      |       | 2    |       | 3    |       | 4    |       | 5    |       |
|                       |                      | RANG   | EPP   | RANG | EPP   | RANG | EPP   | RANG | EPP   | RANG | EPP   |
| TS 110/20 Debeljača   | Opovo                | 1      | 4.723 | 24   | 0.999 | 1    | 6.302 | 2    | 4.634 | 1    | 2.804 |
| TS 110/35 Zrenjanin 1 | Perlez - rek. - 700P | 2      | 4.053 | 49   | 0.815 | 2    | 4.975 | 3    | 4.393 | 2    | 2.421 |
| TS 35/10 Rusko selo   | Banatska Topola      | 3      | 3.760 | 61   | 0.740 | 3    | 4.155 | 1    | 4.682 | 4    | 2.275 |
| RP Novi Kneževac      | B. Aranđelovo        | 4      | 3.393 | 44   | 0.858 | 7    | 3.598 | 4    | 4.120 | 6    | 2.021 |
| TS 110/20 Žabalj      | T1                   | 5      | 3.391 | 2    | 2.593 | 10   | 3.039 | 9    | 2.731 | 8    | 1.858 |
| TS 110/20 Novi Sad 5  | T3                   | 6      | 3.220 | 1    | 4.976 | 41   | 1.208 | 25   | 1.639 | 13   | 1.680 |
| TS 110/20 Sombor 2    | T2                   | 7      | 3.211 | 8    | 1.707 | 9    | 3.102 | 6    | 3.291 | 7    | 1.890 |
| TS 110/20 Novi Bečeј  | 20/35 kV Minika      | 8      | 3.142 | 59   | 0.747 | 5    | 3.838 | 7    | 3.167 | 12   | 1.723 |
| TS 35/10 B. Petrovac  | Kulpin               | 9      | 2.985 | 42   | 0.872 | 6    | 3.714 | 8    | 3.012 | 9    | 1.829 |
| TS 110/20 Novi Sad 5  | Piva                 | 10     | 2.616 | 52   | 0.804 | 4    | 3.878 | 14   | 2.123 | 10   | 1.785 |
| TS 110/20 Novi Sad 5  | Ibar                 | 11     | 2.543 | 10   | 1.514 | 8    | 3.392 | 12   | 2.182 | 5    | 2.184 |
| TS 110/35 Zrenjanin 1 | Tomaševac            | 12     | 2.392 | 4    | 1.869 | 16   | 2.330 | 13   | 2.132 | 14   | 1.651 |
| TS 110/20 Kikinda 2   | Le Belier 2          | 13     | 2.356 | 199  | 0.061 | 15   | 2.357 | 5    | 3.323 | 19   | 1.239 |
| TS 110/20 Novi Sad 5  | Oblačića Rada        | 14     | 2.177 | 3    | 1.888 | 12   | 2.761 | 18   | 2.015 | 3    | 2.382 |
| TS 110/20 Kikinda 2   | Iđoš                 | 15     | 2.114 | 16   | 1.288 | 21   | 2.092 | 10   | 2.628 | 11   | 1.725 |
| TS 110/20 Kanjiža     | Male Pijace          | 16     | 2.029 | 34   | 0.937 | 11   | 2.830 | 22   | 1.782 | 16   | 1.535 |
| TS 35/10 S. Moravica  | T2                   | 17     | 1.969 | 172  | 0.286 | 17   | 2.226 | 11   | 2.259 | 31   | 1.019 |
| TS 110/20 Kanjiža     | T2                   | 18     | 1.937 | 107  | 0.569 | 23   | 2.012 | 15   | 2.112 | 34   | 1.001 |
| TS 35/10 Lungalov     | B. Petrovo Selo      | 19     | 1.838 | 93   | 0.608 | 22   | 2.023 | 16   | 2.054 | 25   | 1.131 |
| TS 35/10 Rusko selo   | Novi Kozarci         | 20     | 1.773 | 28   | 0.959 | 28   | 1.887 | 21   | 1.792 | 23   | 1.160 |
| TS 35/20 Beočin       | Susek                | 21     | 1.765 | 29   | 0.959 | 14   | 2.547 | 27   | 1.591 | 17   | 1.525 |
| TS 35/10 Rusko selo   | Rusko Selo           | 22     | 1.759 | 159  | 0.333 | 18   | 2.203 | 20   | 1.855 | 33   | 1.001 |
| TS 110/20 Futog       | Futog 1              | 23     | 1.699 | 142  | 0.403 | 20   | 2.151 | 24   | 1.777 | 28   | 1.055 |
| TS 110/20 Palić       | Bački Vinogradi      | 24     | 1.676 | 23   | 1.109 | 25   | 1.932 | 19   | 1.928 | 15   | 1.542 |

\*EPS Distribucija, Masařikova 1-3, Beograd, Distributivno područje Novi Sad, miroslav.baclic@ods.rs

|                          |                  |    |       |     |       |    |       |    |       |    |       |
|--------------------------|------------------|----|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| TS 110/20 Novi Sad 1     | T2               | 25 | 1.633 | 5   | 1.772 | 51 | 1.050 | 37 | 1.185 | 44 | 0.880 |
| TS 35/20 Plandište       | T1               | 26 | 1.628 | 68  | 0.713 | 29 | 1.768 | 26 | 1.611 | 36 | 0.950 |
| TS 110/20 Kanjiža        | Martonoš         | 27 | 1.627 | 140 | 0.409 | 13 | 2.648 | 44 | 1.098 | 32 | 1.004 |
| TS 110/20 Bačka Topola 2 | Kelta            | 28 | 1.613 | 15  | 1.316 | 24 | 1.978 | 38 | 1.185 | 18 | 1.268 |
| TS 110/20 Kovin          | B. Brestovac     | 29 | 1.602 | 40  | 0.887 | 27 | 1.910 | 28 | 1.589 | 20 | 1.209 |
| TS 110/35/20 Alibunar    | Samoš            | 30 | 1.583 | 169 | 0.300 | 31 | 1.636 | 17 | 2.028 | 39 | 0.919 |
| TS 110/35 Zrenjanin 1    | Perlez           | 31 | 1.570 | 37  | 0.904 | 34 | 1.564 | 30 | 1.450 | 41 | 0.898 |
| TS 110/20 Čelarevo       | Maglić           | 32 | 1.465 | 187 | 0.229 | 32 | 1.624 | 23 | 1.779 | 51 | 0.825 |
| TS 35/10 Jermenovci      |                  | 33 | 1.408 | 195 | 0.133 | 19 | 2.151 | 46 | 1.094 | 63 | 0.704 |
| TS 110/20 Bačka Topola 2 | Gunaroš          | 34 | 1.367 | 27  | 0.976 | 26 | 1.913 | 53 | 1.006 | 24 | 1.139 |
| TS 110/20 Kula           | Vinogradarska    | 35 | 1.340 | 76  | 0.679 | 35 | 1.485 | 29 | 1.451 | 35 | 0.996 |
| TS 110/20 Kikinda 2      | Nikola Francuski | 36 | 1.320 | 12  | 1.435 | 64 | 0.951 | 47 | 1.079 | 45 | 0.872 |
| TS 110/20 Bačka Topola 2 | Mali Idoš        | 37 | 1.260 | 63  | 0.727 | 30 | 1.660 | 32 | 1.339 | 22 | 1.162 |
| TS 110/20 Kikinda 2      | Srbobraska       | 38 | 1.214 | 53  | 0.792 | 43 | 1.166 | 34 | 1.252 | 52 | 0.819 |
| TS 110/35 Zrenjanin      | Melenci          | 39 | 1.210 | 32  | 0.944 | 42 | 1.190 | 40 | 1.159 | 40 | 0.910 |

Ovako dobijeni rezultati se moraju ipak detaljno pregledati i videti da li ima nekih velikih odstupanja u rang listama. Mogući razlozi za takve pojave su pre svega ulazni podaci koji mogu biti pogrešni: dužina mreže ili broj prekida.

## ZAKLJUČAK

Praćenje pouzdanosti predstavlja način za unapređenje kvaliteta isporuke električne energije. Sistematsko praćenje pokazatelja pouzdanosti tokom dužeg niza godina omogućuje ciljano ulaganje u delove mreže koji imaju najlošije pokazatelje. Izbor objekata u koje na neki način treba uložiti određena sredstva je jedan od rezultata analiza pokazatelja pouzdanosti.

U ovom radu smo pokušali da odredimo jedinstveni kriterijum određivanja objekata kandidata za ulaganje. Nije dobro pratiti samo jedan pokazatelj pouzdanosti, jer tada je moguće da nam neki od problema promakne. Treba pratiti što je moguće više različitih parametara, ali naravno treba imati i meru s obzirom na količinu ulaznih podataka i njihovu tačnost.

Rezultati koje smo prikazali ovde potvrđuju činjenicu da različiti pokazatelji pouzdanosti "favorizuju" i "zanemaruju" određene objekte. To nam potvrđuju rezultati u tabeli 4 gde je različita rang lista najugroženijih objekata ako se posmatra samo jedan tip pokazatelja. Iz tog razloga ih za analizu treba uzeti više.

Druga ključna stvar je odrediti odgovarajući medjusobni uticaj različitih tipova pokazatelja u jedinstvenom kriterijumu. Ovde je predloženo 5 različitih odnosa, a po potrebi ih može biti i više.

Na početku je potrebno odrediti cilj analize. Ciljevi mogu biti različiti u zavisnosti od tipova problema koji se javljaju. Clij može biti smanjenje dužine trajanja prekida i u tom slučaju će dominantni uticaj na EPP imati SAIDI. U tom slučaju će se ulagati u automatizaciju mreže i poboljšanje zaštite objekata. S druge strane cilj može biti smanjenje broja kvarova i u tom slučaju će dominantnu ulogu imati SAIFI, BP i BPD. U ovom slučaju će pažnja biti usmerena na održavanje trase vodova i zamenu izolacije.

Dobijene rezultate treba posbno analizirati – proveriti o kojim se objektima radi i šta je osnovni uzrok prekida, da bi se videlo da li eventualnim planiranim merama možemo poboljšati stanje mreže. Treba dobijeni spisak objekata isfiltrirati po tipovima i napraviti spisak objekata koji su zaista problematični. Ukoliko neki od dobijenih rezultata EPP za neki objekat drastično odstupa od ostalih, treba proveriti ulazne podatke pomoću kojih su dobijeni pokazatelji.

Ovakve analize je potrebno sprovoditi duži niz godina na istom području da bi se mogli pratiti rezultati investicija i odžavanja mreže. Treba analizirati i rezultate iz nekoliko poslednjih godina kako bi se eliminisao uticaj pojedinačnih događaja. Posebnu pažnju treba obratiti kod objekata koji imaju mali broj (nekoliko) prekida jer je moguće da je to uticaj nekih faktora koji su povrmeni (neke vremenske nepogode, požari, uticaj zajednice i sl.). Zajednički cilj je podizanje kvaliteta isporuke električne energije, samim tim i zadovoljstva krajnjih porisnika. Rezultat cele ove analize treba da bude jedinstven kriterijum za ulaganje sredstava za unapređenje rada distributivnog sistema.

## LITERATURA

1. "Pravila o praćenju tehničkih i komercijalnih pokazatelja i regulisanju kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom", Službeni Glasnik Republike Srbije broj 2, 10. januar 2014. Savet AERS, 31.12.2013.
2. „Predlog za sistematsko prikupljanje, praćenje i obrada podataka za izračunavanje pokazatelja pouzdanosti isporuke električne energije kupcima na konzumnom području Privrednih Društava za distribuciju električne energije“, jun 2008., EPS, Beograd.
3. Podaci o pogonskoj spremnosti iz godišnjih izveštaja Distributivnih područja EPS Distribucije.